

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
(наименование территориального органа МЧС России)

РД, г. Махачкала, ул.М. Ярагского, 124, А т.8 (722) 67-32-43 ф.8 (722) 63-35-58 E-mail: www.05.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической №7 работы по г. Южно-Сухокумск
Тарумовскому и Ногайскому районам УНД ГУ МЧС России по РД**
(наименование органа государственного надзора)

РД, Тарумовский район, с. Кочубей, ПСЧ-30, тел. 8-8722-55-15-61, E-mail: anvarov16@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 211/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Калиновский детский сад «Теремок»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 211 от «23» ноября 2018 г. распоряжения начальника ОНД и ПРН №7 по г. Южно-Сухокумск Тарумовскому Ногайскому районам по пожарному надзору Анварова Анвара Мингажутдиновича, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с __ч. __мин. « » __ 2018 г. по __ч. __ мин.

« » 2018г. проведена **плановая / выездная** проверка в отношении: Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Калиновский детский сад «Теремок» фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Тарумовский район, с. Калиновка

проверку проводил(а): Инспектор ОНД и ПР №7 по г. Южно-Сухокумск Тарумовскому Ногайскому районам по пожарному надзору Джамалдинов А.М.

совместно с:

Исаевой Ш.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не проведены проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и	Пункт 22 ППР	01.06.2019г.	

	технологическими коммуникациями?			
2.	Не определены проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	01.06.2019г.	
3.	Не проведена проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	01.06.2019г.	
4.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?	Пункт 49 ППР	01.06.2019г.	
5.	Не исключено проверяемым лицом использование электроутогов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт "г" пункта 42 ППР	01.06.2019г.	
6.	Отсутствуют повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	01.06.2019г.	
7.	строительных конструкций?		01.06.2019г.	
8.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		01.06.2019г.	
9.	Не проводится проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)?	Пункт 21 ППР	01.06.2019г.	
10.	Не проводится проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	01.06.2019г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий (ч. 1 ст. 6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.):

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

Инспектор ОНД и ПР №7 по г. Южно-Сухокумск Тарумовскому и Ногайскому районам по пожарному надзору

Джамалдинов А.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



