

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Дагестан
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в г. Кизляр

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
№1101/2 от 14.12.2018г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
МКДОУ «Калиновский детский сад «Теремок». Тарумовский район, с. Калиновка
Акт по результатам мероприятий по надзору №1101 от 14.12.18г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю: 1. Провести объемно-планировочные и конструктивные решения помещений

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

пищеблока с учетом соблюдения последовательности технологических процессов для

исключения встречных потоков сырой и готовой продукции. Срок до 01.12.2019г.

2. В постирочной не допускать перекреста чистого и грязного белья: оборудовать
раздельные входы (окна приема-сдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья. Срок до
01.12.2019г.

3. Списочный состав детей привести в соответствие с нормой площади на 1 ребенка в
групповой и спальне. Срок до 01.12.2019г.

4. Раздевальную дооборудовать индивидуальными шкафчиками для одежды в соответствии
со списочным составом детей в группе; в раздевальной предусмотреть условия для сушки
верхней одежды и обуви детей. Срок 01.12.2019г.

5. Туалетное помещение разделить на умывальную зону и зону санитарных узлов; в
умывальной зоне оборудовать детские умывальники и душевой поддон с подводкой горячей и
холодной воды через смесители; в туалетной зоне оборудовать унитазы; количество
умывальных раковин и унитазов привести в соответствие с требованиями СанПиН
2.4.1.3049-13 из расчета 1 умывальная раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для
взрослых, 1 унитаз на 5 детей; при использовании горшков оборудовать слив для обработки
горшков. Срок до 01.12.2019г.

6. На пищеблоке выделить помещение или место для мытья обменной тары, оборудованное
ванной или трапом с бортиком, облицованным керамической плиткой. Срок до 01.12.2019г.

7. На пищеблоке установить двухсекционную ванну большего объема, чем имеющиеся раковины, для мытья кухонной посуды; все моечные ванны оборудовать системой холодного и горячего водоснабжения через смесители; в производственном цехе пищеблока оборудовать раковину для мытья рук персонала пищеблока. Срок до 01.12.2019г. и постоянно.

8. Заключить договор с аккредитованной в установленном порядке лабораторией для проведения производственного лабораторного контроля в соответствии с программой производственного контроля. Срок до 01.12.2019г. и постоянно.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКДОУ «Калиновский детский сад «Теремок», зав. МКДОУ «Калиновский детский сад «Теремок»

должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десять до двадцати тысяч рублей

Информацию о выполнении предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №1101/2 от 14.12.18г. представить в адрес ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизляре в письменной форме не позднее 02.12.2019г.

Заместитель начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Кизляре
(должность лица, уполномоченного осуществлять
_оссанэпиднадзор)


(подпись)


Степаненко Ю.В.
(фамилия, имя, отчество)

Расписка о получении Предписания

Предписание № _____ от _____ 2018г. получил «__» _____ 2018г.

Исаева Ш.И.

ФИО



подпись